



PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN A LA SALUD

- **HIGIENE DE MANOS**
- **CALIDAD DEL AGUA**
- **CAPACITACIONES**
- **PAQUETES DE ACCIÓN PREVENTIVA**





INTRODUCCION

El documento integra los indicadores clave relacionados con la higiene de manos, la evaluación de los paquetes de acciones para la prevención de IAAS y la vigilancia de la calidad del agua hospitalaria, con el objetivo de reforzar la cultura de seguridad del paciente y la adherencia a las prácticas seguras.

Los resultados muestran avances institucionales, así como áreas de oportunidad prioritarias en el apego a la higiene de manos, la disponibilidad de insumos, el cumplimiento de los paquetes preventivos y la seguridad del agua hospitalaria, factores críticos para la reducción del riesgo de IAAS, especialmente en población materna y neonatal.

¡La prevención de las IAAS es una responsabilidad compartida y esencial para una atención segura y de calidad!






Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria



% Apego de Higiene de manos Abril 2026

2026	observaciones realizadas	Total de cumplimiento de HM	LM	FM	Total de la técnica correcta	Total de la técnica Incorrecta	Uso de guantes	OMISIÓN	Omisión Total	TOTAL	NUM DE PERSONAS EVALUADAS
ABRIL	329	230	133	97	136	94	19	80	99	329	
	%	70	58	42	59	41	6	24	30	230	

% Apego HM y Técnica Correcta




— % Apego de HM
— % Técnica correcta HM



INSUMOS: jabón no adecuado cloruro de benzaolconio, no hace espuma, desde el día 9 de marzo sin abastecimiento de cloro al 13%.
En el quirófano solo funciona una tarja.



% Apego de Higiene de manos Abril 2026





Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria




Apego de Higiene de manos – Abril 2026

2026	observaciones realizadas	Total de cumplimiento de HM	LM	FM	Total de la técnica correcta	Total de la técnica Incorrecta	Uso de guantes	OMISIÓN	Omisión Total	TOTAL	NUM DE PERSONAS EVALUADAS
ABRIL	329	230	133	97	136	94	19	80	99	329	
	%	70	58	42	59	41	6	24	30	230	

% Apego de Higiene de Manos


HRAEM- Abril 2026



■ Total de cumplimiento de HM
■ Omisión Total


% Técnica correcta de HM y omisión

MARZO 2026



Higiene de manos: %LM/ %FM

Marzo 2026



■ LM
■ FM

Objetivo	Indicador	Meta	Periodo
Generar una cultura basada en el incremento sostenido	Porcentaje de cumplimiento de higiene de manos	≥70% de cumplimiento	Mensual
Cumplimiento de higiene de las manos que contribuya a la prevención de IAAS en los Establecimientos de Atención Médica.		(Anexo 1. Formulario de observación de higiene de manos).	**Incremento sostenido de al menos un 10% del cumplimiento basal en cada semestre, hasta alcanzar y mantener ≥70%.




Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria



Apego de Higiene de manos – Servicios Abril 2026


ABRIL 2026	SERVICIO	OPORTUNIDADES	LM	FM	TOTAL HM	OMISION		% cumplimiento
	HOSPITAL	57	15	19	34	23	23	60
	LPR	0	0	0	0	0	0	0
	TOCOCIRUGIA	126	35	32	67	59	20	53
	RECUPERACIÓN	2	0	1	1	1	2	50
	UCIN	42	17	21	38	4	33	90
	UCIA	18	7	9	16	2	17	89
	URGENCIAS	55	36	10	46	9	27	84
	NUTRICIÓN	5	4	1	5	0	4	100
	LABORATORIO	16	16	0	16	0	4	100
	CONSULTA EXTERNA	8	3	4	7	1	6	88
	TOTAL	329	133	97	230	99	136	70

% Cumplimiento de Higiene de Manos por Servicio



% cumplimiento de Higiene de Manos por servicios en HRAEM

Enero - Abril 2026



- >70% buen apego
- 40%-69% regular
- <40% mal apego





Apego de Higiene de manos – Abril 2026

Apego de Higiene de Manos en el personal


ABRIL 2026

CATEGORIA	OPORTUNIDADES	LM	FM	TOTAL HM	OMISION	ENCA CORREC	% cumplimiento
MÉDICOS	150	51	46	97	53	97	65
MEDICO EN FORMACIÓN	8	4	0	4	4	4	50
ENFERMERA	107	45	37	82	25	82	77
ENFERMERA EN FORMACIÓN	22	7	5	12	10	12	55
CAMILLEROS	9	1	2	3	4	3	33
PERSONAL DE LABORATORIO	16	16	0	16	0	16	100
TRABAJO SOCIAL	10	5	5	10	0	10	100
NUTRICIÓN (SERVICIO DE ALIMENTOS)	7	4	2	6	1	7	86
TOTAL	329	133	97	230	97	231	70

% Cumplimiento de HM por categoría



% Cumplimiento de Higiene de manos por categoría en el HRAEM





Apego de Higiene de manos – Abril 2026


Apego de Higiene de Manos por turnos

ABRIL 2026


TURNO	OPORTUNIDADES	LM	FM	TOTAL HM	OMISION	% Apego HM
MATUTINO	80	35	15	50	30	63
VESPERTINO	116	29	36	65	51	56
NOCTURNO	99	55	32	87	12	88
MIXTO	34	14	14	28	6	82
TOTAL	329	133	97	230	99	70

% Cumplimiento de Higiene de manos por turno en el HRAEM

Enero - Abril 2026




% de Apego HM por servicio
ABRIL 2026





PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE IAAS ENERO A ABRIL 2026

Evaluación de los Paquetes Preventivos de IAAS
Enero - Abril 2026



Porcentaje de Cumplimiento de Paquetes de Acciones Preventivas					
Mes	% PAP de la Neumonía Asoc a Ventilación Mecánica (VM)	% PAP para la Infección de Sitio Quirúrgico (ISO)	% PAP de Infecciones Urinarias Asoc al uso de Catéter Urinario (CU)	% PAP de ITS al uso de CVC	% Cumplimiento del paquete de acciones preventivas
Enero	0	20	84	100	51
Febrero	0	14	88	83	46.25
Marzo	5	12	89	79	46.25
Abril	0	0	95	69	41






PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE IAAS ABRIL 2026

% Apego de Prevención de ITS asociado CVC

Enero - Abril 2026




Se realiza antisepsia (curación) del sitio de inserción cada 7 días, con técnica estéril.


Realiza la desinfección para el cambio de puertos de conexión, (llave de 3 vías y equipos de PVC)

Se realiza cambio de sistema de infusión antes de 72 hrs.

Se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento.



% de Apego de las Acciones para la Prevención de Infección del Torrente Sanguíneo Asociado al uso de Catéter Venoso Central (CVC)
ABRIL 2026






PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO ABRIL 2026

Apego a Paquete de Prevención de ISQ

Enero - Abril 2026



APEGO Y PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO %

Enero - Abril 2026

Prevención de Infección del Sitio Quirúrgico





Gobierno de
México




IMSS-BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria




PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACIÓN ABRIL 2026

% Apego al paquete de acciones para la Prevención de Neumonías Asociada a Ventilación Mecánica (VM)
ABRIL 2026



Promedio de cumplimiento del Paquete de prevención de Neumonía Asociada a Ventilación
ABRIL 2026





No se cuenta con circuitos de ventilación con sistema de aspiración con circuito cerrado para neonatos, solo para adultos.



PAQUETE DE ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE IAAS ABRIL 2026

Paquete de Acciones para la Prevención de Infecciones Urinarias Asociadas al uso de Catéter Urinario (CU)
ABRIL 2026



Agua segura

- **Mediciones de Cloro- Abril 2026**

Niveles de cloro residual detectados, por servicio o punto de medición ABRIL 2026		
Servicio/Punto de medición	Nivel mínimo en el mes(mg/l)	Nivel máximo en el mes(mg/dl)
URGENCIAS	0	0
HOSPITALIZACIÓN	0	0
UCIA	0	0
CEYE	0	0
COMEDOR	0	0
3ER NIVEL	0	0
LPR	0	0
LABORATORIO	0	0
C. EXT 2DO NIVEL	0	0
LPR	0	0

BAJO 0 A <0.2	SIN CLORO SE AVISA A MANTENIMIENTO
IDEAL 0.2-1.5	Dentro NORMA de acuerdo a la NOM-179-SSA1-2020.
ALTO >1.5	Arriba de NORMA a la NOM-179-SSA1-2020. Alto riesgo de corrosión de la tuberías.



Gobierno de México



IMSS BIENESTAR
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER



Mérida, Yucatán, a 24 de febrero de 2024
 Oficio 187-05/2024
 Asunto: Solicita el uso de la fuerza pública para la atención de la paciente

ACUSE

LIC. CHRISTIAN MANUEL NARVAZ ROMERO
 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD
PRESENTE



RECIBIDO
 25 FEB. 2024
 12:06 PM

SECRETARÍA DE SALUD
OFICINA DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Por este medio, hago presente a usted la necesidad urgente y prioritaria para la realización del Mantenimiento de las tres cisternas que integran el sistema de almacenamiento y tratamiento de Agua Potable del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer a mi Cargo, mismas que requieren limpieza y desinfección cada 12 meses, como se establece en el "PROYECTO DE NORMA QUE ESTABLECE LA PRÁCTICA NOM-064-SSA-2024, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud", Publicado en el DOF de fecha 09 de julio de 2024, que en el punto 13.6.7 "Servicios generales o el servicio de mantenimiento con anexaria de la UVEH, debe implementar un sistema de vigilancia y control de la calidad del agua de la red de distribución interna de la unidad para la atención médica supervisado se realice la limpieza de la cisterna y tiracos cada 6 meses".

Es importante mencionar que el último mantenimiento realizado a las cisternas se realizó en el segundo semestre del año 2024; por lo que aún no se ha logrado dar cumplimiento al punto señalado dentro de las reuniones del comité para la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (CODECIASAS) del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer.

Se anexa cotización para el mantenimiento al sistema de tratamiento de Agua Potable de las cisternas, esperando contar con su valioso apoyo y agradeciendo la atención prestada a la presente quedo de usted.



RECIBIDO
 25 FEB 2024
 12:06 PM

SECRETARÍA DE SALUD
COORDINACIÓN GENERAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Dr. Fernando Martín Cruz Rosal

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer



RECIBIDO
 25 FEB. 2024
 12:05 PM

OFICINA DE REGISTROS MATERIALES Y SERVICIOS CLINICALES

RECIBIDO
 25 FEB. 2024
 12:05 PM

OFICINA DE REGISTROS MATERIALES Y SERVICIOS CLINICALES

- ## ● LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CISTERNAS

cada 6 meses, NOM-045-SSA2-2005,
vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Falta limpieza de las cisternas, ultima limpieza en el mes de julio 2025